

**Н О Р М Ы**  
**оснащения помещений ручными огнетушителями**  
**(за исключением автозаправочных станций)**

Категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности	Пре- дельная защи- щаемая площадь (кв. метров)	Класс пожара	Огнетушители (штук) *						
			пенные и водные (вместимостью 10 литров)	порошковые (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм)	хладо- новые (вме- сти- мостью 2 (3) литра)	угле- кислотные (вместимость, л/масса огнетушащего вещества, килограмм)			
				2/2	5/4	10/9		2/2	5 (8) или 3 (5)
А, Б, В	200	А	2 ++	-	2 +	1 ++	-	-	-
		В	4 +	-	2 +	1 ++	4 +	-	-
		С	-	-	2 +	1 ++	4 +	-	-
		Д	-	-	2 +	1 ++	-	-	-
		Е	-	-	2 +	1 ++	-	-	2 ++
В	400	А	2 ++	4 +	2 ++	1 +	-	-	2 +
		Д	-	-	2 +	1 ++	-	-	-
		Е	-	-	2 ++	1 +	2 +	4 +	2 ++
Г	800	В	2 +	-	2 ++	1 +	-	-	-
		С	-	4 +	2 ++	1 +	-	-	-
Г, Д	1800	А	2 ++	4 +	2 ++	1 +	-	-	-
		Д	-	-	2 +	1 ++	-	-	-
		Е	-	2 +	2 ++	1 +	2 +	4 +	2 ++
Общественные здания	800	А	4 ++	8 +	4 ++	2 +	-	-	4 +
		Е	-	-	4 ++	2 +	4 +	4 +	2 ++

\* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава (килограммов). При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2  
к Правилам противопожарного режима  
в Российской Федерации

Н О Р М Ы  
оснащения помещений передвижными огнетушителями  
(за исключением автозаправочных станций)

Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности	Предельная защищаемая площадь, кв. метров	Класс пожара	Огнетушители (штук) *				
			воздушно-пенные огнетушители (вместимостью 100 литров)	комбинированные огнетушители (пена, порошок)	порошковые огнетушители (вместимостью 100 литров)	углекислотные огнетушители (вместимостью, литров)	
А, Б, В	500	А	1 ++	1 ++	1 ++	-	3 +
		В	2 +	1 ++	1 ++	-	3 +
		С	-	1 +	1 ++	-	3 +
		Д	-	-	1 ++	-	-
		Е	-	-	1 +	2 +	1 ++
В, Г	800	А	1 ++	1 ++	1 ++	4 +	2 +
		В	2+	1 ++	1 ++	-	3 +
		С	-	1 +	1 ++	-	3 +
		Д	-	-	1 ++	-	-
		Е	-	-	1 +	1 ++	1 +

\* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3  
к Правилам  
противопожарного режима  
в Российской Федерации

Радиус очистки территории от горючих материалов

Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров	Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров
0	5
2	8
3	9
4	10
6	11
8	12
10	13
свыше 10	14

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4  
к Правилам  
противопожарного режима в  
Российской Федерации

Организация  
Предприятие  
Цех

УТВЕРЖДАЮ\*

\_\_\_\_\_  
(руководитель или лицо,  
ответственное за пожарную  
безопасность, должность, ф. и. о.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

НАРЯД-ДОПУСК  
на выполнение огневых работ

1. Выдан (кому) \_\_\_\_\_  
(должность руководителя работ,

\_\_\_\_\_ ответственного за проведение работ, ф. и. о., дата)

2. На выполнение работ \_\_\_\_\_  
(указывается характер и содержание работы)

3. Место проведения работ \_\_\_\_\_  
(отделение, участок, установка,

\_\_\_\_\_ аппарат, выработка, помещение)

4. Состав исполнителей

N п/п	Ф. И. О. исполнителей	Квалификация (разряд)	Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил	подпись	дата
1.					
2.					
3.					

5. Планируемое время проведения работ:

Начало \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ дата

Окончание \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ дата

6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест)  
проведения работ \_\_\_\_\_  
(указываются организационные и технические меры  
пожарной безопасности,

\_\_\_\_\_ осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Согласовано:  
со службами объекта,  
на котором будут  
производиться огневые  
работы

\_\_\_\_\_  
(название службы,

\_\_\_\_\_ ф. и. о. ответственного, подпись, дата)

\_\_\_\_\_  
(цех, участок,

\_\_\_\_\_ ф. и. о. ответственного, подпись, дата)

8. Место проведения работ подготовлено:

Ответственный за  
подготовку места  
проведения работ

\_\_\_\_\_  
(должность, ф. и. о., подпись,

\_\_\_\_\_  
дата, время)

9. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_  
(дата, время, подпись выдавшего наряд,

\_\_\_\_\_  
ф. и. о., должность)

10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии  
с пунктом 7)

\_\_\_\_\_  
(название службы, должность ответственного,

\_\_\_\_\_  
ф. и. о., подпись, дата)

11. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады				Выведен из состава бригады			Руководитель работ
ф. и. о.	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	ф. и. о.	дата, время	(подпись)

12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт \_\_\_\_\_

(руководитель работ, подпись, дата, время)

\_\_\_\_\_  
(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

\_\_\_\_\_  
ф. и. о., подпись, дата, время)

\* Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5  
к Правилам противопожарного  
режима в Российской Федерации

Н О Р М Ы  
оснащения зданий, сооружений, строений  
и территорий пожарными щитами

----- Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности -----	----- Предельная защищаемая площадь 1 пожарным щитом, кв. метров -----	----- Класс пожара -----	----- Тип щита* -----
А, Б и В	200	А	ЩП-А
		В	ЩП-В
		Е	ЩП-Е
В	400	А	ЩП-А
		Е	ЩП-Е
Г и Д	1800	А	ЩП-А
		В	ЩП-В
		Е	ЩП-Е
Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур	1000	-	ЩП-СХ
Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы	-	А	ЩПП

\* Условные обозначения щитов:

ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий  
(организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6  
к Правилам  
противопожарного режима  
в Российской Федерации

Н О Р М Ы  
комплектации пожарных щитов немеханизированным  
инструментом и инвентарем

Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара				
	ЩП-А класс А	ЩП-В класс В	ЩП-Е класс Е	ЩП-СХ -	ЩПП -
1. Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) емкостью 10 литров	2+	2+	-	2+	2+
порошковые (ОП) емкостью, л/массой огнетушащего состава, килограммов					
10/9	1++	1++	1++	1++	1++
или 5/4	2+	2+	2+	2+	2+
углекислотные (ОУ) емкостью, л/массой огнетушащего состава, килограммов					
5/3	-	-	2+	-	-
2. Лом	1	1	-	1	1
3. Багор	1	-	-	1	-
4. Крюк с деревянной рукояткой	-	-	1	-	-
5. Ведро	2	1	-	2	1
6. Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик	-	-	1	-	-
7. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)	-	1	1	1	1
8. Лопата штыковая	1	1	-	1	1
9. Лопата совковая	1	1	1	1	-
10. Вилы	-	-	-	1	-
11. Тележка для перевозки оборудования	-	-	-	-	1
12. Емкость для хранения воды объемом:					
0,2 куб. метра	1	-	-	1	-
0,02 куб. метра	-	-	-	-	1

13. Ящик с песком 0,5 куб. метра	-	1	1	-	-
14. Насос ручной	-	-	-	-	1
15. Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров	-	-	-	-	1
16. Защитный экран 1,4 x 2 метра	-	-	-	-	6
17. Стойки для подвески экранов	-	-	-	-	6

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.